

Tabelul 2

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Sîngerei	FM	3247	0,48	0,02
	AT	3247	0,44	0,01
	AC	3247	-	-
Total pe întreprindere	FM	3247	0,48	0,02
	AT	3247	0,44	0,01
	AC	3247	-	-

Calcul a valorii SAIDI întreruperi programate
ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL pentru perioada ANUL 2022

		Ni	Ti	Ni*Ti	Nct	SAIDI	SAIFI
Or. Sîngerei	1	14	210	2940	3247	20.363	0.09
	2	15	210	3150	3247		
	3	10	180	1800	3247		
	4	19	180	3420	3247		
	5	19	180	3420	3247		
	6	3	90	270	3247		
	7	29	240	6960	3247		
	8	55	240	13200	3247		
	9	78	240	18720	3247		
	10	51	240	12240	3247		

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM - situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT - acțiunile terților

AC - alte cauze;

Administrator
Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L.



M. Colț

Contabil-șef

L. Popușoi