

ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL
(OSD /OST)
Raport
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale
pentru perioada ANUL 2024

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (Nct), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) **3264**, numărul locurilor de consum ale CC **3264**
Numărul de consumatori noncasnici (CN) **93**, numărul locurilor de consum ale CN **116**

Tabelul 1

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogra-mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sîngerei	or.Sîngerei str.B.Lăutaru 2÷27; S.Bagrîn 2÷48; M.Viteazu 3÷5; Muzicescu 1÷10; Parcului 2,16; Podgorenilor 43;	OSD	PJ	20.05.2024	9:00	-	04h00min	04h00min	69	1	70	P	-	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 21
Sîngerei	or.Sîngerei str.M.Dragan 1÷13; M.Viteazu 6; Șt. cel Mare 1,7; Șt.Neaga 1÷16; Voluntarilor 1÷26	OSD	PJ	27.05.2024	9:00	-	04h00min	04h00min	42	0	42	P	-	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 24
Sîngerei	or.Sîngerei str.B.Lăutaru 26÷39; M.Viteazu 8÷19; Podgorenilor 3÷18; V.Cucu 2,6; Voluntarilor 27÷38	OSD	PJ	27.05.2024	13:00	-	04h00min	04h00min	37	0	37	P	-	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 25
Sîngerei	or.Sîngerei str. A.Lăpușneanu 36÷57; A.Mateevici 43÷62; I.Vieru 3÷14; Independenței 191; Rădoaiei 7÷13; Sportivilor 2÷14	OSD	PJ	10.06.2024	9:00	-	04h00min	04h00min	42	0	42	P	-	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 59

Singerei	or.Singerei str. A.Mateevici 11÷44; C.Stamati 25÷70; Chișinăului 33÷68; Independenței 195; Mioriței 1÷16; Rădoaiei 8÷50; Victoriei 44÷76	OSD	PJ	13.06.2024	9:00	-	05h00min	05h00min	89	0	89	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 60
Singerei	or.Singerei str. A.Mateevici 2÷30; C.Stamati 3÷34; Chișinăului 3÷34; Independenței 213, 2017; Orheiului 1÷7; Victoriei 3÷42	OSD	PJ	17.06.2024	9:00	-	04h30min	04h30min	60	0	60	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 61
Singerei	or.Singerei str. Alba-Iuliei 8,11; Cireșilor 5; Grădinelor 4÷14; Independenței 188÷240; L.Istrati 5; Moldova 5; Păcii 73÷105; Plopilor 1; T.Ciobanu 8; Vatamanu 1÷20	OSD	PJ	20.06.2024	10:00	-	04h00min	04h00min	31	0	31	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 62
Singerei	or.Singerei, str. A.Russo 1÷12; C.Țibîrnă 34,36,43; Kogălniceanu 1÷12;M.Dolgan 37,42; M.Viteazu 43÷55;Podgorenilor 21÷52;V.Cucu 30÷43;Trandafirilor 23÷29	OSD	PJ	05.09.2024	10:15	-	01h15min	01h15min	47	0	47	P	-	Racordarea rețelelor de distribuție nou construite de presiune joasă de la PRG 28
Singerei	or.Singerei, str.C.Țibîrnă 12÷27; I.Creangă 22÷43;L.Damian 1÷12;Podgorenilor 9÷36;V.Cucu 22÷32	OSD	PJ	20.09.2024	12:11	-	00h35min	00h35min	59	0	59	P	-	Racordarea rețelelor de distribuție nou construite de presiune joasă de la PRG 27
Singerei	or.Singerei, str.31 August 2÷17; D.Cantemir 1÷75; Livezilor 34,35; M.Sadoveanu 7,7A; Nucilor 9÷29; Suceșin 1÷8	OSD	PJ	05.12.2024	15:30	-	00h53min	00h53min	78	1	79	N	AT	Deteriorarea gazoductului de presiune joasă Ø75mm str. 31 August-D.Cantemir, Î.M. Apă Canal Singerei de la PRG 7
TOTAL									554	2	556			

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale.

1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.

3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);

4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;

5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);

6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N-neprogramată;

7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;

8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

