

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422/2019 din 22.11.2019

Tabelul 1

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL TR.III anul 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)	Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (NCI)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sîngerei	or.Sîngerei str.A.Crihan 21,23; C.Conache 1÷8; Frăției 1÷15; I.Creangă 9÷15; M.Eminescu 2÷12; Șt.cel Mare 3÷43; Șt.Neaga 13	OSD	PJ	19.05.2025	3h05min	41	0	41	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 30
Sîngerei	or.Sîngerei str.Arh. Mihail 3,7; Codrilor 1÷28; I.Vodă 22÷36; C.Negruzzi 39,41; Tineretului 1÷37; V.Lupu 1÷16	OSD	PJ	26.05.2025	3h30min	66	0	66	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 32
Sîngerei	or.Sîngerei str.A.Crihan 44÷50; Al.cel Bun 1÷26; C.Porumbescu 5÷15; I.Vodă 19÷23; M.Eminescu 14÷43; C.Negruzzi 25÷35; Șt. cel Mare 36÷71	OSD	PJ	09.06.2025	3h45min	64	0	64	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 34
Sîngerei	or.Sîngerei str.A. Crihan 10÷40; Gh.Asachi 1÷25; I.Vodă 8÷16; Șt. cel Mare 12÷30	OSD	PJ	16.06.2025	3h15min	41	1	42	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 43
Sîngerei	or.Sîngerei str. Gh.Asachi 31÷39; C.Negruzzi 3÷39	OSD	PJ	16.06.2025	2h52min	8	0	8	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 41
Sîngerei	or.Sîngerei str. Șt cel Mare 2, 4 ; E. Voinițchi 10, 12	OSD	PJ	23.06.2025	3h25min	99	0	99	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 53
Sîngerei	or.Sîngerei str. B.Glavan 2, 4 ; E. Voinițchi 2, 4, 6; Independentei 117, 119	OSD	PJ	14.07.2025	3h20min	115	5	120	Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 55