

Tabelul 2

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Singerei	CI	3445	25,69	0,13
	CS	3445	-	-
	AT	3445	0,622	0,005
Total pe întreprindere	CI	3445	25,69	0,13
	CS	3445	-	-
	AT	3445	0,62	0,005

Calcul a valorii SAIDI întreruperi **programate**
ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL pentru perioada ANUL 2025

		Ni	Ti	Ni*Ti	Nct	SAIDI	SAIFI
Singerei	1	41	185	7585	3445	25,69	0,13
	2	66	210	13860	3445		
	3	64	225	14400	3445		
	4	41	195	7995	3445		
	5	8	172	1376	3445		
	6	99	205	20295	3445		
	7	115	200	23000	3445		

Calcul a valorii SAIDI întreruperi **neprogramate**
ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL pentru perioada ANUL 2025

		Ni	Ti	Ni*Ti	Nct	SAIDI	SAIFI
Singerei	1	16	134	2144	3445	0,622	0,005

Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

CI - cauze interne;

CS - condiții speciale

AT - acțiunile terților;



Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
	(1) de montare a unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalare sau reamplasare prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic;	Total	-	
		Cu durată mai mare de 5 ore	-	
	(2) lucrări de montare, instalare sau reamplasare a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ, care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	Total	-	
		Cu durată mai mare de 2 ore	-	
Pct. 14, sbp 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a rețelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	6	
		Cu durată mai mare de 36 ore	-	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	
		Cu durată mai mare de 48 ore	-	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durată mai mare de 72 ore	-	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
		Cu durată mai mare de 120 ore	-	
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	
		Cu durată mai mare de 36 ore	-	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durată mai mare de 48 ore	-	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	-	
		Cu durată mai mare de 72 ore	-	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	-	
		Cu durată mai mare de 120 ore	-	
Pct. 14, sbp 1), lit. c)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă	Total	-	
		Cu durată mai mare de 120 ore	-	
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	-	

		Înteruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Cu durata mai mare de 120 ore	-	
Pct. 14, sbp 1), lit. d)	Înteruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OST de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de transport	Total	-		
		Cu durata mai mare de 120 ore	-		
	Înteruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	-		
		Cu durata mai mare de 120 ore	-		
Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – <u>Numărul întreruperilor</u>					
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni	
Pct. 14, sbp 2),	Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	456		
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	-		
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15					
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				-	
Suma compensațiilor achitate, lei				-	



Colt

Tabelul 4

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	-
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	-
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	-
4.	Valoarea indicatorului general ICD1 (pct. 25)	-
5.	Numărul de compensații achitate	-
6.	Suma compensațiilor achitate	-



Colt