

Tabelul 1

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL anul 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sîngerei	or.Sîngerei str.A.Crihan 21,23; C.Conache 1÷8; Frăției 1÷15; I.Creangă 9÷15; M.Eminescu 2÷12; Șt.cel Mare 3÷43; Șt.Neaga 13	OSD	PJ	19.05.2025	9:00	12:05	-	3h05min	3h05min	41	0	41	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 30
Sîngerei	or.Sîngerei str.Arh. Mihail 3,7; Codrilor 1÷28; I.Vodă 22÷36; C.Negruzzi 39,41; Tineretului 1÷37; V.Lupu 1÷16	OSD	PJ	26.05.2025	9:00	12:30	-	3h30min	3h30min	66	0	66	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 32
Sîngerei	or.Sîngerei str.A.Crihan 44÷50; Al.cel Bun 1÷26; C.Porumbescu 5÷15; I.Vodă 19÷23; M.Eminescu 14÷43; C.Negruzzi 25÷35; Șt. cel Mare 36÷71	OSD	PJ	09.06.2025	9:00	12:45	-	3h45min	3h45min	64	0	64	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 34
Sîngerei	or.Sîngerei str.A. Crihan 10÷40; Gh.Asachi 1÷25; I.Vodă 8÷16; Șt. cel Mare 12÷30	OSD	PJ	16.06.2025	8:30	12:15	-	3h15min	3h15min	41	1	42	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 43
Sîngerei	or.Sîngerei str. Gh.Asachi 31÷39; C.Negruzzi 3÷39	OSD	PJ	16.06.2025	13:30	16:22	-	2h52min	2h52min	8	0	8	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 41
Sîngerei	or.Sîngerei str. Șt cel Mare 2, 4 ; E. Voinitchi 10, 12	OSD	PJ	23.06.2025	9:00	12:25	-	3h25min	3h25min	99	0	99	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 53
Sîngerei	or.Sîngerei str. B.Glavan 2, 4 ; E. Voinitchi 2, 4, 6; Independenței 117, 119	OSD	PJ	14.07.2025	9:00	12:20	-	3h20min	3h20min	115	5	120	P	-	Verificarea la etanșetate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 55
Sîngerei	or.Sîngerei str.Independenței 140 scara 2(ap.16,17,21,23,24,26,27,29); Independenței 142 scara 1(ap.5,6,9,11,12,14); Independenței 142 scara 2(an.18,27)	OSD	PJ	04.11.2025	14:51	17:05	-	2h14min	2h14min	16	0	16	N	AT	Conectarea ilicită a încălzitorului de apă cu umplerea rețelelor de gaz cu apă. Purierea conductei, verificarea la etanșetate, demararea gazului la consumatori
TOTAL										450	6	456			